

Nummer **G96/002**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Ecompact 4-225C**,

van **Agpo B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
82.0%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		$\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6811	0.625
6811	8430	0.650
8430	10387	0.675
10387	12614	0.700
12614	∞	0.725

Apeldoorn, 8 juni 2005


Ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

05/12

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmerdorp 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

