

Nummer **G96/002**

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Ecompact 5-235C**,

van **Agpo B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	5
SV	Schone Verbranding	
NZ	Naverwarming Zonnepanelen	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
81.6%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh} ;tap;bruto; <i>i</i> (MJ/jaar)		η _{opw} ;tap; <i>i</i> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6882	0.625
6882	8287	0.650
8287	10053	0.675
10053	12520	0.700
12520	∞	0.725

Apeldoorn, 8 juni 2005


Ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

05/14

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

