

Nummer **G96/002**

GASKEUR

CERTIFICAAT

Gastec Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **MegaDens 4 126**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
83.7%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Qbeh;tap;bruto;i (MJ/jaar)		$\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7516	0.600
7516	8750	0.625
8750	10000	0.650
10000	11253	0.675
11253	12491	0.700
12491	13726	0.725
13726	∞	0.750

Apeldoorn, 27 oktober 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

06-074

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

