

Nummer **G96/002**

GASKEUR

CERTIFICAAT

Gastec Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **MegaDens 4SHR 126**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
86.7%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7285	0.700
7285	9141	0.725
9141	12464	0.750
12464	∞	0.775

Apeldoorn, 27 oktober 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

06-075

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

