

Nummer **G96/002**

GASKEUR

CERTIFICAAT

Gastec Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **MegaDens 5 131**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	5
SV	Schonere Verbranding	
NZ	Naverwarming Zonnellier	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 83.3%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7693	0.600
7693	8934	0.625
8934	10194	0.650
10194	11454	0.675
11454	12697	0.700
12697	13939	0.725
13939	∞	0.750

Apeldoorn, 27 oktober 2006


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

06-076

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

