

Nummer **G96/002**

**GASKEUR**

CERTIFICAAT

Gastec Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **MegaDens 5SHR 131**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:


<b>GASKEUR</b>		
<b>HR</b>	HR Verwarming	<b>107</b>
<b>HR<sub>ww</sub></b>	HR Warm Water	
<b>CW</b>	Comfort Warm Water	<b>5</b>
<b>SV</b>	Schoone Verbranding	
<b>NZ</b>	Naverwarming Zonnoballer	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
88.5%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6921	<b>0.700</b>
6921	8402	<b>0.725</b>
8402	10910	<b>0.750</b>
10910	∞	<b>0.775</b>

Apeldoorn, 27 oktober 2006

  
ir. M.L.D. van Rij  
Directeur.

06-077

**GASTEC**  
▲  
**Certification**

Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands

