

Nummer **G96/002**

**GASKEUR**

**CERTIFICAAT**

Gastec Certification B.V. verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Megalux 6 131**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
77.7%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7261	<b>0.550</b>
7261	8592	<b>0.575</b>
8592	9937	<b>0.600</b>
9937	11288	<b>0.625</b>
11288	12622	<b>0.650</b>
12622	13953	<b>0.675</b>
13953	∞	<b>0.700</b>

Apeldoorn, 2 april 2007

  
ir. M.L.D. van Rij,  
Directeur.

**GASTEC**  
▲  
**Certification**

Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands

