

Nummer **G96/002**

GASKEUR

CERTIFICAAT

Gastec Certification B.V. verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **MegaLux A 131 + Aquaforte 120**,

van **AGPO Ferroli B.V.**,

te **Breda, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
87.5%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7371	0.625
7371	8552	0.650
8552	9745	0.675
9745	10944	0.700
10944	12134	0.725
12134	13316	0.750
13316	∞	0.775

Apeldoorn, 2 april 2007


ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

